

水 質 検 査 票

2024年10月5日

天候 くもり

気温 23 °C

|                    | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(°C) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考  |
|--------------------|--------------|-------|------------|-----|-------------|---------------|-----|
| 1-1                | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 24.0       | 6.0 | 270         | 15            | (H) |
| 1-2                | 大百池 (排水口ちかく) | 9:35  | 26.0       | 6.0 | 370         | 7             | (L) |
| 2                  | 観賞の池 (流出口)   | 9:41  | 24.0       | 6.0 | 500+        | 7             | (L) |
| 3                  | かたらいの池 (流出口) | 9:49  | 24.0       | 6.0 | 350         | 7             | (L) |
| 4                  | 泉橋下          | 10:00 | 23.0       | 6.0 | 340         | 7             | (L) |
| 5                  | 生態園よりの流出口    | 10:10 | 22.0       | 6.0 | 500+        | 3             | (L) |
| 7                  |              |       |            |     |             |               |     |
| 測定者：石原光子、堀中春枝、吉田英子 |              |       |            |     |             |               |     |
|                    |              |       |            |     |             |               |     |
|                    |              |       |            |     |             |               |     |
|                    |              |       |            |     |             |               |     |

水 質 検 査 票

24年 9月07日 天候 はれ 気温 30℃

|                    | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考       |
|--------------------|--------------|-------|-----------|-----|-------------|---------------|----------|
| 1                  | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 29.0      | 6.0 | 268         | 16            | (H) L:8+ |
| 2                  | 観賞の池 (流出口)   | 9:43  | 28.0      | 6.0 | 500+        | 7             | (L)      |
| 3                  | かたらいの池 (流出口) | 10:48 | 27.0      | 6.0 | 358         | 7             | (L)      |
| 4                  | 泉橋下          | 10:05 | 26.0      | 6.0 | 500+        | 7             | (L)      |
| 5                  | 生態園よりの流出口    | 10:14 | 23.0      | 6.0 | 500+        | 7             | (L)      |
| 6                  |              |       |           |     |             |               |          |
| 7                  |              |       |           |     |             |               |          |
| 測定者：石原、堀中（春）、吉田（英） |              |       |           |     |             |               |          |
| ;                  |              |       |           |     |             |               |          |

水 質 検 査 票

24年 8月02日 天候 くもり 気温 29℃

|              | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考       |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----|-------------|---------------|----------|
| 1            | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 31.0      | 6.0 | 330         | 12            | (H) L:8+ |
| 2            | 観賞の池 (流出口)   | 9:39  | 28.0      | 6.0 | 500+        | 17            | (H) L:8+ |
| 3            | かたらいの池 (流出口) | 9:51  | 28.5      | 6.0 | 312         | 9             | (H) L:8+ |
| 4            | 泉橋下          | 10:17 | 28.0      | 6.0 | 370-        | 7             | (H) L:8+ |
| 5            | 生態園よりの流出口    | 10:19 | 25.0      | 6.0 | 500+        | 7             | (L)      |
| 6            |              |       |           |     |             |               |          |
| 7            |              |       |           |     |             |               |          |
| 測定者：石原、吉田（英） |              |       |           |     |             |               |          |
| ;            |              |       |           |     |             |               |          |

水 質 検 査 票

24年 7月06日 天候 くもり 気温 32℃

|              | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考  |
|--------------|--------------|-------|-----------|-----|-------------|---------------|-----|
| 1            | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 32.0      | 6.0 | 326         | 7             | (L) |
| 2            | 観賞の池 (流出口)   | 9:40  | 29.0      | 6.0 | 500+        | 7             | (L) |
| 3            | かたらいの池 (流出口) | 9:55  | 29.0      | 6.0 | 382         | 7             | (L) |
| 4            | 泉橋下          | 10:10 | 29.0      | 6.0 | 434         | 7             | (L) |
| 5            | 生態園よりの流出口    | 10:21 | 26.0      | 7.0 | 500+        | 4             |     |
| 6            |              |       |           |     |             |               |     |
| 7            |              |       |           |     |             |               |     |
| 測定者：石原、吉田（英） |              |       |           |     |             |               |     |
| ;            |              |       |           |     |             |               |     |

水 質 検 査 票

24年 6月01日 天候 くもり 気温 21℃

|                      | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考            |
|----------------------|--------------|-------|-----------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 1                    | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 23.0      | 6.0 | 320         | 10            | H (L 8<)      |
| 2                    | 観賞の池 (流出口)   | 9:44  | 21.0      | 6.0 | 500         | 7             |               |
| 3                    | かたらいの池 (流出口) | 10:03 | 21.0      | 6.0 | 380         | 5             | L             |
| 4                    | 泉橋下          | 10:14 | 22.0      | 6.0 | 500         | 7             | L             |
| 5                    | 生態園よりの流出口    | 10:27 | 20.0      | 6.0 | 500+        | 3             | L (L 8<, L8<) |
| 6                    |              |       |           |     |             |               |               |
| 7                    |              |       |           |     |             |               |               |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) |              |       |           |     |             |               |               |
| ;                    |              |       |           |     |             |               |               |

水 質 検 査 票

24年 5月11日 天候 はれ 気温 22℃

|                      | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH  | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考       |
|----------------------|--------------|-------|-----------|-----|-------------|---------------|----------|
| 1                    | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 20.0      | 6.5 | 228         | 9             | H (L 8<) |
| 2                    | 観賞の池 (流出口)   | 9:40  | 20.0      | 6.0 | 410         | 10            | H (L 8<) |
| 3                    | かたらいの池 (流出口) | 9:49  | 20.0      | 6.5 | 440         | 7             | L        |
| 4                    | 泉橋下          | 10:09 | 21.0      | 6.0 | 410         | 7             | L        |
| 5                    | 生態園よりの流出口    | 10:17 | 19.0      | 6.0 | 500+        | 3.5           | L        |
| 6                    |              |       |           |     |             |               |          |
| 7                    |              |       |           |     |             |               |          |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) |              |       |           |     |             |               |          |
| ;                    |              |       |           |     |             |               |          |

水 質 検 査 票

24年 4月 6日 天候 雨のち曇り 気温 10℃

|                      | 測定場所         | 時刻    | 水温<br>(℃) | pH | 透視度<br>(mm) | COD<br>(mg/L) | 備考 |
|----------------------|--------------|-------|-----------|----|-------------|---------------|----|
| 1                    | 大百池 (木製テラス前) | 9:30  | 14.0      | 6  | 396         | 7             | L  |
| 2                    | 観賞の池 (流出口)   | 9:42  | 11.0      | 6  | 500+        | 7             | L  |
| 3                    | かたらいの池 (流出口) | 9:50  | 12.0      | 6  | 500+        | 3             | L  |
| 4                    | 泉橋下          | 10:06 | 12.5      | 6  | 500+        | 5             | L  |
| 5                    | 生態園よりの流出口    | 10:16 | 14.0      | 6  | 500+        | 4             | L  |
| 6                    |              |       |           |    |             |               |    |
| 7                    |              |       |           |    |             |               |    |
| 測定者：石原、堀中 (春)、吉田 (英) |              |       |           |    |             |               |    |
| ;                    |              |       |           |    |             |               |    |